



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 578318

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Socket-outlet for fixed-electrical installations

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

*Note: When making a report on this product, report on page 2.
Note: Lorsqu'on fait un rapport sur ce produit, veuillez utiliser la 2ème page.*

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16A, 250V~, with earthing contact
see annex

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

LEGRAND

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series ARTEOR
References : 572118, 572119, 572460,
572462, 572463, 572618, 572619

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

see annex

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION
IEC 60884-1:2002 (third edition) +A1:2006

EDITION

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

60052795-553453, 87010-578319

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification




Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2009-03-19

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



Annex 1

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

BASE

References		Specific	
White	Magnesium		colour
572118	572618	with shutters	white
572119	572619	with shutters	white with lid
572460		without shutters	orange
572462		without shutters	green
572463		shutters with tamperproof	red

CLASSIFICATION

standard Sheet:	III (cee 7)
rated current (A)	16A
rated voltage (V)	250V
degree of protection	IP20
provision for earthing	with earthing contact
method of connecting the cable	rewirable
type of terminals	screw-type
degree of protection against electric shock	normal protection
existence of shutters	with and without shutters
method of application - mounting	flush-type
method of installation	design A

FRAME + COVER PLATE

Frame		Cover plate		Size
Standard	Export	Neutral white	Neutral graphite	
576021	576021E	576560	576562	2 modules

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



LCIE

Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2009-03-19

Signature:

Jean-François BRÉLY
Certification Officer

