

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
Serie DX 03...

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03; EN 60898-1:2003+A1:2004+Cor. 2004+A11:2005

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 515900-1200-0707 / 188331

File ref.:

Ausweis-Nr. 100174

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Blatt 1

Page

Offenbach, 1997-04-15

(letzte Änderung/updated 2013-09-26)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1200-0707 / 188331 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2013-09-26

Datum / *Date*

1997-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 100174.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 100174.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie DX 03...

Typ(en) / *Type(s)*

03266; 03268-03276
03294; 03296-03301
03308; 03310-03318
03322; 03324-03332
03368; 03370-03378
03382; 03384-03392
03429; 03431-03439
03447; 03449-03457
03489; 03491-03499

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

AC 230/400 V

AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A;
50 A; 63 A

6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A
("B"/einpolig +N/single-pole + neutral)

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50 Hz

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

6000 A

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

"3" (6 A - 40 A)

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

35 mm

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
100174 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1200-0707 / 188331 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2013-09-26

Datum / *Date*

1997-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 100174.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 100174.

Auslösecharakteristik

Instantaneous tripping current

B / C

Anzahl der Pole

Number of poles

einpolig/single-pole

einpolig + N/single-pole + neutral

zweipolig/two-pole

dreipolig/three-pole

vierpolig/four-pole

Anbringungsart

Attachment type

Tragschienenmontage / mounting rail

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
100174

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1200-0707 / 188331 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2013-09-26 1997-04-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 100174.
This supplement is part of the Certificate No. 100174.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie DX 03...

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference* BTICINO S.p.A.
30007231 Via delle Industrie 12
I-80059 TORRE DEL GRECO NA

Referenz/*Reference* Legrand Polska
30001338 Sp. z.o.o.
Ul. Warynskiego 20
PL-57-200 ZABKOWICE SLASKIE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

