



Accréditation
N° 5-0014



Ref. Certif. No.

FR 60052398A

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

PLUGS, SOCKET-OUTLETS AND COUPLERS FOR INDUSTRIAL
PURPOSES

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND France
Division Industrie 6, Rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY -
FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND France
Division Industrie 6, rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY -
FRANCE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See annex

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16A, rewirable, without internal switching device, with earthing
contact

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

LEGRAND

Model / Type Ref
Ref de type

Series P17 : plugs and connectors
Ref. : see overleaf

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

/

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60309-1:1999 (4th ed)
IEC 60309-2:1999 (4th ed)

As shown in the Test Report Ref No which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

LCIE N° 60052398-553330C


This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Laboratoire Central des Industries Electriques
33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date : 2006-12-14

Signature: Michel BRENON F-92260
Certification Manager



alter-oc-1.2



Ref. Certif. No.

FR 60052398A

Annex 1 : List of manufacturer and factories

FACTORY	MANUFACTURER
Legrand France – Division Industrie ZI des Coutures, 519 rue Jules Ferry 02120 GUISE - FRANCE	Legrand France – Division Industrie 6, rue Paul Nouel – BP 8 76770 MALAUNAY - FRANCE
Legrand France – Division Industrie 670, route de Tendos 76690 FONTAINE LE BOURG - FRANCE	Legrand France – Division Industrie 6, Rue Paul Nouel – BP 8 76770 MALAUNAY - FRANCE

References and technical characteristics of P17 series, trademark LEGRAND

Reference of connector	Reference of plug	Number of poles	Rated current	Rated operating voltage	Frequency	IP code	Keyway position	Colour
57511	57431	2P+E	16A	100-130V	50/60Hz	44	4h	yellow
57514	57434	2P+E	16A	200-250V	50/60Hz	44	6h	blue
57518	57438	3P+E	16A	380-415V	50/60Hz	44	6h	red
57519	57439	3P+N+E	16A	200/346V 240/415V	50/60Hz	44	6h	red

E=earth

Note: Due to technical similarities all the above references are validated by the representative tested models, the report of which being mentioned on the front page



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2006/12/14

Signature:

